



Institut Français  
Textile - Habillement

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Délivré en extension du PV N° LYC4100L, valable jusqu'au 26/03/2009 date de validité du 1<sup>er</sup> PV

**PROCES-VERBAL N° LYC4100-1 L**

et annexes de 4 pages

**MATERIAU présenté par :** TEXDECOR  
2 RUE D'HEM  
59780 WILLEMS

**REFERENCE COMMERCIALE :** REVETEMENTS MURAUX VINYLs SUR NON TISSE

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Revêtements muraux imprimés en mousse de PVC sur support non tissé  
Masse surfacique nominale: 180 à 550 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : 0.4 à 1 mm  
Coloris : divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N° LYC4100 du 26/03/2004

**NATURE DES ESSAIS :** Essai par rayonnement

**CLASSEMENT :** **M1** en pose collée sur support type fibre-ciment M0 non isolant.

**CLASSEMENT :** **M1** en pose collée sur support type plaque de plâtre cartonné M1.  
Non défini sur support type panneau de particules de bois agglomérées M1.

**DURABILITE** du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 28 avril 2004

Directeur ou son représentant  
Jacques - Hervé LEVY



ACCREDITATION  
N° 14101\*  
PORTÉE  
COMMUNIQUEE  
SUR DEMANDE

ESSAIS

Délégation Lyon  
Avenue Guy de Collongue - 69134 ÉCULLY CEDEX  
Tél. (+33) (0)4 72 86 16 00 - Fax (+33) (0)4 78 43 39 66