



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39 02 383301 - Fax +39 02 3503940 - www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ **TYPE APPROVAL CERTIFICATE**

Registrazione n.°1807/08
Registration number

visti i rapporti di Prova CSI n. DC01/830F05 del 21/11/2005 e n.DC01/831F05 del 21/11/2005
Referring to the CSI test report n. DC01/034F05 of 11/02/2005 and n.DC01/034F05 of 11/02/2005

si certifica che
this is to certify that

***Il rivestimento parete in tessuto in fibra di vetro spalmato
con resine acriliche denominato***
The fiber glass fabric compounded with acrylic resins for wallcover named

PAINTWALL

Produttore :
Manufacturer :

***ITALREFLEXES s.r.l. - Via Giotto, 8
24030 Presezzo (BG) Italy***

Distributore :
Supplier :

***TEXDECOR - 2, rue d'Hem
F-59780 WILLEMS (France)***

***In conformità alle norme EN 13823 e EN 11925-2 per la classificazione di
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione***

To comply with the EN 13501-1 and EN 11925-2 standards for reaction to fire classification for construction products

è classificato
is classified

B s1 d0

Data emissione/ issue date
18/07/2008
Data scadenza/expiring date
17/07/2018

GRUPPO
IMQ

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau

P. Cau